

Obec Sekule
908 80 Sekule č. 570

Č. j. SOÚ – 538/2023 - PLA
Č. j. SOÚ – 1909/2022- PLA.
Vybavuje : Ing. Planka Ľ.
Č.t.034/6512642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici dňa, 4.7.2023

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 podali dňa 30.11.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**SA OKS Sekule – Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV**“, v katastrálnom území **Sekule ako líniová stavba**. Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Sekule pod, č. SOÚ – 214/2022- PLA dňa 28.03.2022.

Obec Sekule, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § § 37, 62 a 63 stavebného zákona v rozhodol takto:

Stavba – „**SA OKS Sekule – Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV**“, v katastrálnom území **Sekule ako líniová stavba**, katastrálne územie **Sekule** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Identifikačné údaje stavby a investora

- 1.1. Názov stavby: **SA Sekule Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV**
Objekty : **PS 01 – Transformačná stanica kiosková**
SO 01 – VN káblové vedenie
SO 02 – NN káblové vedenie
SO 03 – Demontáže

- 1.2. Miesto stavby: Sekule
1.3. Okres: Senica
1.4. Kraj: Trnavský
1.5. Odvetvie: Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie
1.6. Druh stavby: Líniová stavba
1.7. Investor : Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
1.8. Dodávateľ : Západoslovenská distribučná, a.s. Tím výroby
1.9. Projektant : Západoslovenská distribučná, a.s. Tím projektov

Druh a účel stavby :

Existujúce energetické zariadenie je v nevyhovujúcom stave. Je potrebné vybudovanie distribučných transformačných staníc, rozvodov 1kV a 22kV prípojky. Z prevádzkových dôvodov je tiež nutné rekonštruovať NN sieť a upraviť sieť VN v katastri Sekule. NN vzdušné vedenie prevedené holými vodičmi je zastaralé.

Nové VN káblové prípojky káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke spolu 1470m pre dve nové kioskové TS a jednu existujúcu – nie v majetku ZSD. Nová VN káblová prípojka exist. TS 56-011 z dôvodu budúcej demontáže vzdušnej VN linky 214. V trase nových VN káblov v zemi sa pripoľoží aj chránička HDPE pre budúcu komunikáciu TS po optickej sieti. Navrhovaný je aj nový NN káblový distribučný rozvod v zemi, spolu dĺžka cca 1000m, 10

Optochránička bude v celej trase označená markerom (Smart Marker SM1500-Komplex) každých 50m (v zastavanej časti) až 200m (na poľnohospodárskej pôde), v mieste spojky HDPE chráničky, v mieste prechodu cez komunikácie, koncových bodoch a pri zmene smeru v každom oblúku (začiatok, stred a koniec).

SO 02 – NN káblové vedenie

Napät'ová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

STN 33 2000-4-41 :3/2019 +ZA11 :3/2019 +ZA12 :1/2020 +*O1 :4/2020

411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu

Príloha A

A.1 – Základná izolácia živých častí

A.2 – Zábrany alebo kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018

Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

Z novej TS č.1 sa zrealizuje päť káblových NN vývodov, ktoré budú vyhotovené káblami NAYY-J 4x240 vedenými popri miestnych komunikáciách.

Vývod č. 1,2 – vedený po Cintorínskej smerom ku križovatke s družstevnou ulicou k existujúcemu PB č.214, kde bude ukončený v istiacej skrini SR č.1- z ktorej sa napoja okolité rozvody.

Vývody č.3 – vedený súbežne s vývodom 1,2 po cintorínskej a následne v súbehu so štátnou cestou I/2 až k PB č.222.

Vývod č. 4 – vedený súbežne s vývodom 1,2 po cintorínskej a následne v súbehu so štátnou cestou I/2 až po odbočenie do „novej“ ulice k PB č.180 kde bude pripojený do skrine SR č.3. Do skriň SR č.4-9 budú presmerované odbery po zdemontovanom vzdušnom vedení.

Vývod č. 5 – vedený po Cintorínskej ulici smerom k cintorínu a ukončí sa na existujúcom PB č.211 NN vzdušnej siete.

Z existujúcej TS0056-003 sa vyvedie jeden zemný NN káblový vývod káblom NAYY-J 4x240. Kábel bude umiestnený v súbehu s miestnou komunikáciou na ulici Štúrova, kde sa vyvedie na PB č.153 a ukončí na PB č.156.

Z novej TS č.2 sa zrealizujú dva káblové NN vývody, ktoré budú vyhotovené káblami NAYY-J 4x240 vedenými ostatnými plochami.

Vývod č.1 a č.2 – vedený k PB č.22.

Káble vo voľnom teréne budú uložené v hĺbke 70cm v pieskovom lôžku krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácií a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV Ø 160mm.

Križovania asfaltových komunikácií sa prevedú podtláčením (bez zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 120cm pod telesom cesty. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie.

Montážne, štartovacie jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie - cesty I/2 v zelenom páse

SO 03 – Demontáže

Po vybudovaní nového káblového VN vedenia sa zdemontuje časť existujúceho VN vzdušného vedenia VN467 od JB 39/467 po TS 56-11 respektíve TS 56-05.

Vedenie je prevedené vodičmi 3 x AlFe 42/7 o dĺžke 870m na betónových stĺpoch (10ks, č40-č49).

PS-01 – navrhovaná kiosková transformačná stanica

Predmetom PS-01 sú dve nové voľne stojace betónové kioskové transformačné stanice s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1x400kVA a NN rozvádzačom s 10-timi NN vývodmi.

Trafostanica č.1 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 2147/2 k.ú. Sekule na ulici Cintorínska. TS bude prístupná z miestnej komunikácie. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.5.

Trafostanica č.2 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 6 k.ú. Sekule na ulici Námestie oslobodenia. TS bude prístupná z cesty tretej triedy č.1140. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.6.

kusov pilierových distribučných NN skríň. Demontáž vzdušného VN vedenia dĺžky 74m s jedným stĺpom spolu s úsekovým odpínačom a 1 – stĺpovú TS 56-5. Predloženú dokumentáciu na hore uvedenú stavbu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ján Baránek- Západoslovenská distribučná, a.s. Tím projektov . Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému a stavebnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné stavebné povolenie vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané vo vyjadreniach pre vydanie územného a stavebného povolenia treba v plnom rozsahu rešpektovať.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 400.-€



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Obce Sekule.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka