

# Obec Sekule

908 80 Sekule č. 570

Č.j. SOÚ – 1514/2023 – PLA  
Vybavuje - Ing. Planka Ľ.  
Č.t. 034/6512642  
lubomir.planka@senica.sk

V Senici dňa , 18.12.2023

## Verejná vyhláška

### ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 33 361 518** v zastúpení spoločnosťou **LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401** podali dňa 24.07.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**SA \_ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Sekule**.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 07.09.2023 .

V súlade s § 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upustilo sa v zmysle § 36 ods.2 a § 142h zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Obec Sekule , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a 36 ods. 4 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 § 38 stavebného zákona a zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. **vydáva**

### **rozhodnutie o umiestnení stavby**

„**SA \_ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Sekule**, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

#### **1. Identifikačné údaje stavby a investora**

##### 1.1. Názov stavby:

**SA \_ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK**

##### Objekty :

**SO 01 – VN rozvody**

**SO 02 – NN rozvody**

**SO 03 – Úprava oplotenía**

**PS 01 – Transformačná stanica TS**

##### 1.2. Miesto stavby:

Sekule

##### 1.3. Okres:

Senica

##### 1.4. Kraj:

Trnavský

##### 1.5. Odvetvie:

Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie

##### 1.6. Druh stavby:

Líniová stavba

##### 1.7. Investor :

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

##### 1.8. Projektant :

Ing. Dušan Držik, LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, Bratislava

Termín začatia stavby : rok 2023

Termín ukončenia stavby : rok 2024

#### **Druh a účel stavby :**

Stavba sa nachádza v obci Sekule, k.ú Sekule, na parcelách podľa súpisu dotknutých pozemkov. V lokalite sa nachádzajú NN a VN vzdušné vedenia.

V rámci projektu navrhujeme vybudovanie novej kioskovej TS na verejne prístupnom mieste a demontáž VN prípojky pre pôvodnú TS (bude zrealizovaná nová prípojka z navrh. kiosk. TS). Trasa VN a NN vedenia je vedená prioritne vo voľnom teréne, resp. v zeleni. Miestnu asfaltovú komunikáciu navrhujeme križovať riadeným pretláčaním.

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

### Projektové kapacity :

- VN káblové vedenie	3 x NA2XS(F)2Y 1x240	35 m
- VN káblové vedenie	3 x NA2XS(F)2Y 1x95	55 m
- NN káblové vedenie	NAYY-J 4x240	115 m
- Rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS1+K		2 ks
- Navrhovaná transformačná stanica typ EH4		1 ks

### EXISTUJÚCI STAV

V riešenej obci sa nachádza pôvodná odberateľská TS 0056-002, ktorá napája cca. 95 odberateľov ZSD. Táto TS je vo vyhotovení 2,5 stĺpová s NN rozvádzačom umiestneným v samostatnom objekte. Transformátor je o výkone 630 kVA, je v majetku ZSD a je pripojený vzdušnou VN prípojkou v dĺžke 25m. Dôvodom výmeny TS je sťažená údržba a manipulácia pretože sa nachádza na súkromnom pozemku.

### SO 01 -VN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú kioskovú TS PSOI a zároveň vybudovanie novej káblovej prípojky pre exist. TS č. 0056-002 namiesto demontovanej vzdušnej prípojky.

VN káblové vedenie bude začínať na exist. dvojitom betónovom PB č.22 (podporný bod súčasťou nadväzujúcej investičnej požiadavky pod označením L 13.0408.21.009) - linky č.214467, na ktorom sa zrealizuje prechod vedenia do kábla. Na exist. PB č.22 sa osadí úsekový odpínač s VN obmedzovačom prepätia a káblová konzola. Na danom PB sa tak v konečnom dôsledku budú nachádzať 2 úsekové odpínače v súvislosti s nadväzujúcou IP. Káblová trasa bude vedená v zeleni pred plotom a zaústená do navrh. TS. Asfaltová plocha pred bránou do areálu bude križovaná pretláčaním a káblové vedenie bude zatiahnuté do chráničiek.

VN káblový rozvod pre napojenie novej TS PSOI navrhujeme realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm<sup>2</sup>, riešená dĺžka novej trasy je 35m.

V trase a koridore káblového vedenia — v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 — červená farba s označením ZSDIS.

HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 35m.

Z VN rozvádzača novej TS (pole č.2) bude vyhotovená nová prípojka pre exist. odberateľskú TS 0056-002 káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x95mm<sup>2</sup>, riešená dĺžka trasy rozvodu je 55m. Káblová trasa bude vedená v zeleni popri plote, pri PB č.22 odbočí v trase demont. VN prípojky k TS, ktorú bude napájať. Asfaltová plocha pred bránou do areálu bude križovaná pretláčaním a káblové vedenie bude zatiahnuté do chráničiek.

Káble budú uložené v zelenom páske, v ryhe 120x75 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbegy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytyčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytyčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

#### Cesta III. Triedy

Navrhované VN káblové vedenie je trasované v súbegu a v ochrannom pásme cesty III. triedy č. 1 140 v úseku odbočenia na miestnu obslužnú komunikáciu pre vjazd do areálu.

Navrhované káblové VN vedenie je v súbegu s cestou III. triedy v rámci ochranného pásma:

- súbeh v úseku 2,766 km

#### STL plynovod

Trasa VN a NN vedenia je navrhovaná v najužšom mieste v min. vzdialenosti 2m od existujúceho STL plynovodu. Priebeh existujúceho STL plynovodu bol vytyčený v situačnom výkrese. Minimálna odstupová vzdialenosť STL plynovodu s novými VN a NN vedeniami je podľa STN predpisov určená na 0,6m pri uložení VN a NN vedení do chráničiek v zmysle platných STN.

### Demontáž VN

Po zrealizovaní nového VN prívodu pre navrh. kiosk. TS sa existujúca VN prípojka pre pôvodnú TS 0056-002 vyhotovenú lanami AIFe 3x42/7 zdemontuje vrátane 1x podperného bodu spolu s exist. úsekovým odpínačom č.34/214-467. Jedná sa o úsek dĺžky 25m. O technickom stave a prípadnom opätovnom využití zdemontovaného (JO rozhodne vlastníik distrib. vedenia.

### 4.3 SO 02 - NN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je vyvedenie 2 vetiev zemného káblového NN distribučného rozvodu z novej TS pre zapojenie do exist. NN siete. Z navrhovanej kioskovej transformačnej stanice sa vyvedú nové NN káble v smere:

Smer č. 1 – 1x NN kábel NAYY-J 4x240 smer nová VRIS1+k č.1, na navrh. PB. č.42/A.

Smer č.2 - 1x NN kábel NAYY-J 4x240 smer nová VRIS1+k č.2, na navrh. PB. č.45.

Zvyšné 6 vývodové polia sa ponechajú ako rezervné.

Káblová trasa pre NN vývod č.1 a č.2 bude vedená v súbehu s trasou VN vedenia od navrh. kioskovej TS prvých 10m v zeleni, následne trasa vetvy č.2 sa odkloní smerom k PB č.45, prekríži je asfaltovú miestnu komunikáciu, kde bude NN kábel uložený v chráničke 0160mm. Ďalej vedený v zeleni bude krížovať exist. SLP vedenie a VN vedenie až po vyústenie na PB č.45 v novej VRIS1+K č.2. Vývod č.1 sa odkloní od VN trasy až za vjazdom do areálu kde vedený pozdĺž exist. oplotenia a v súbehu s exist. SLP rozvodom sa ukončí na navrh. PB č.42/A a zaústi sa do novej VRIS1+K č.1 .

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, krížovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami budú v súlade s platnými STN.

Uzemňovače vodiča PEN sú vyhotovené páskou FeZn 30/4mm s dĺžkou podľa protokolu o meraní a výpočte zemniča. PEN vodič NN vzdušného vedenia bude so zemniacou páskou prepojený káblom FeZn 8mm ukončeným na skúšobnej svorke SR03. Zemniaci pás FeZn bude od zeme do výšky 1 chránený drevenou ochrannou lištou.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

#### Demontáž NN

Po zrealizovaní nových NN vetiev a napojení na exist. vzdušné NN vedenia sa na PB č.43 demontujú skrine VRIS č.56-4 a 56-4A, vzdušné vedenia ostávajú aj naďalej rozpojené.

### SO 03 - ÚPRAVA OPLOTENIA

V súvislosti s umiestnením kioskovej TS je nutná úprava existujúceho oplotenia na dotknutom pozemku. Bližšia špecifikácia pre úpravu oplotenia bude predmetom ďalšieho stupňa PD.

### TS 01 - TRANSFORMAČNÁ STANICA

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH4 (KKKT), do ktorej bude zaústené VN prívodné káblové vedenie z exist. VN vzdušného vedenia č.214-467. ZVN rozvádzača bude lx vyvedený vývod pre napájanie exist. TS 0056-002. Z navrhovaného NN rozvádzača TS budú vyvedené 2 zemné káblové vývody pre napájanie exist. NN vzdušných rozvodov. 6x vývodové polia NN rozvádzača ostanú ako rezervné.

#### Situovanie trafostanice

Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na pozemku podľa výkresovej časti dokumentácie. Prístup k nej bude zabezpečený z príľahlej miestnej komunikácie.

#### **K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány :**

- Okresný úrad pozemkový a lesný Senica - bez pripomienky
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici – bez pripomienky
- BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
- SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
- Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – s podmienkami
- Okresný úrad životného prostredia Senica , Vajanského 17, Senica – s podmienkami
- Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica –bez podmienok
- Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica – s podmienkami
- SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava - s podmienkami
- TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava – s podmienkami
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – s podmienkami
- SVP,š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky – bez pripomienok
- ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) – bez pripomienok
- OTNS, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- Energotel, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- UPC Broadband Slovakia, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Sitel, s.r.o., Košice- bez pripomienok
- Transpetrol, a.s., Bratislava - bez pripomienok
- Eustream, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Štátna geologický ústa Dioníza Štúra, Bratislava - bez pripomienok
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, Bratislava- bez pripomienok
- Obec Sekule – s podmienkami
- Hydromeliiorácie,š.p., Bratislava – bez pripomienok

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** pod. č. 46764/2023/DJ zo dňa 12.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s., Bratislava**, ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0315/2023/Mo zo dňa 16.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** zn. CD 20159/2023 zo dňa 13.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie SENICA**, č. OU-SE-OSZP- 2023/009751-002 zo dňa 12.06.2023, OU-SE-OSZP-2023/009769-002 zo dňa 31.05.2023, OU-SE-OSZP-2023/009741-002 zo dňa 28.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senica** č. OU-SE-OCDPK- 2023/009850-002 zo dňa 23.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava** č. 06519/2023/SÚCTt-2/4134 zo dňa 03.07.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **TTSK, Odbor dopravnej politiky, Trnava** č. 09104/2023/OI-2 zo dňa 26.06.2023.

Rešpektovať stanovisko vo vyjadrení **OR HaZz v Senici, ORHZ-SE-2023/000122-002** zo dňa 02.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** č. 6612315124 zo dňa 31.05.2023.

Rešpektovať podmienky v stanovisku **KPÚ Trnava** č. KPUTT-2023/4-216/45596/SL zo dňa 06.06.2023.

Rešpektovať podmienky stanoviska **Obce Sekule** č. 1096/2023 zo dňa 12.07.2023.

Rešpektovať podmienky stanoviska **RÚVZ Senica RUVZ/OHŽPaZ/676/2859/2023** zo dňa 22.06.2023.

**Toto rozhodnutie** podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

#### Odôvodnenie :

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 33 361 518** v zastúpení spoločnosťou **LIV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401** podali dňa 24.07.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**SA \_ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK**“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Sekule**. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 07.09.2023 a ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo zvolané na deň 26.09.2023. Stavba sa nachádza v obci Sekule, k.ú Sekule, na parcelách podľa súpisu dotknutých pozemkov. V lokalite sa nachádzajú NN a VN vzdušné vedenia. V rámci projektu navrhujeme vybudovanie novej kioskovej TS na verejne prístupnom mieste a demontáž VN prípojky pre pôvodnú TS (bude zrealizovaná nová prípojka z navrh. kiosku TS). Trasa VN a NN vedenia je vedená prioritne vo voľnom teréne, resp. v zeleni. Miestnu asfaltovú komunikáciu navrhujeme križovať riadeným pretláčaním. V riešenej obci sa nachádza pôvodná odberateľská TS 0056-002, ktorá napája cca. 95 odberateľov ZSD. Táto TS je vo vyhotovení 2,5 stĺpová s NN rozvádzačom umiestneným v samostatnom objekte. Transformátor je o výkone 630 kVA, je v majetku ZSD a je pripojený vzdušnou VN prípojkou v dĺžke 25m. Dôvodom výmeny TS je sťažnosť údržba a manipulácia pretože sa nachádza na súkromnom pozemku. Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa § 37 stavebného zákona umiestnenie stavieb zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadisk uvedených v ustanoveniach podľa § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané dotknutými organizáciami a orgánmi sú zakotvené v rozhodnutí. Podmienky dané vo vyjadreniach treba rešpektovať a zohľadniť v ďalšom stupni dokumentácie.

#### Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu. Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 400.-€

  
Mgr. Adrian Krajčír  
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce / mesta/.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Ing. Martin Perniš, Donská 60, Bratislava IV – mestská časť Záhorská Bystrica
4. Obec Sekule 2x
5. Ing. Dušan Držík, Liv – EPI , s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

**Na vedomie:**

6. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48
7. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica
9. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Senici
11. Západoslovenská Distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, Bratislava
14. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
15. SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava - s podmienkami
16. TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
17. Spis

