

Obec Sekule

908 80 Sekule č. 570

Č.j. SOÚ – 214/2022 – PLA
Vybavuje - Ing. Planka Ľ.
Č.t. 034/6512642
lubomir.planka @senica.sk

V Senici dňa , 28.03.2022

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518 podala dňa 11.08.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „TT21251- SA Sekule Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Sekule**. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 20.01.2022 .

V súlade s § 36 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upustilo sa v zmysle § 36 ods.2 a § 142h zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Obec Sekule , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy postupom podľa § 35 a 36 ods. 4 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení stavby

TT21251- SA Sekule Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV“ ako líniová stavba v katastrálnom území **Sekule** , tak ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia, uloženého na stavebnom úrade.

1. Identifikačné údaje stavby a investora

1.1. Názov stavby: **SA Sekule Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV**

Objekty : **PS 01 – Transformačná stanica kiosková**
SO 01 – VN káblové vedenie
SO 02 – NN káblové vedenie
SO 03 – Demontáže

1.2. Miesto stavby: Sekule

1.3. Okres: Senica

1.4. Kraj: Trnavský

1.5. Odvetvie: Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie

1.6. Druh stavby: Líniová stavba

1.7. Investor : Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

1.8. Dodávateľ : Západoslovenská distribučná, a.s. Tím výroby

1.9. Projektant : Západoslovenská distribučná, a.s. Tím projektov

Termín začatia stavby : rok 2022

Termín ukončenia stavby : rok 2022

Náklady stavby : 346 100,- €

Druh a účel stavby :

Existujúce energetické zariadenie je v nevyhovujúcom stave. Je potrebné vybudovanie distribučných transformačných staníc, rozvodov 1kV a 22kV prípojky. Z prevádzkových dôvodov je tiež nutné rekonštruovať NN sieť a upraviť sieť VN v katastri Sekule. NN vzdušné vedenie prevedené holými vodičmi je zastaralé.

Nové VN káblové prípojky káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke spolu 1470m pre dve nové kioskové TS a jednu existujúcu – nie v majetku ZSD. Nová VN káblová prípojka exist. TS 56-011 z dôvodu budúcej demontáže vzdušnej VN linky 214. V trase nových VN káblov v zemi sa pripoľoží aj chránička HDPE pre budúcu komunikáciu TS po optickej sieti. Navrhovaný je aj nový NN káblový distribučný rozvod v zemi, spolu dĺžka cca 1000m, 10 kusov pilierových distribučných NN skríň. Demontáž vzdušného VN vedenia dĺžky 870m s jedenástimi stĺpmi spolu s úsekovým odpínačom a 1-stĺpovú TS 56-5. Demontáž NN vzdušných vedení.

Predmetom PS-01 sú dve nové voľne stojace betónové kioskové transformačné stanice s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1x400kVA a NN rozvádzačom s 10-timi NN vývodmi. Trafostanica č.1 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 2147/2 k.ú. Sekule na ulici Cintorínska. TS bude prístupná z miestnej komunikácie. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.5. Trafostanica č.2 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 6 k.ú. Sekule na ulici Námestie oslobodenia. TS bude prístupná z cesty tretej triedy č.1140. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.6.

TECHNICKÝ POPIS

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Projektové kapacity :

- VN káblové vedenie	3 x NA2XS(F)2Y 1x240	celkom	3x 1470m
	HDPE Ø40	celkom	1420m
- NN káblové vedenie	NAYY-J 4x240	celkom	990m
- Transformačná stanica kiosková EH6, s TR 400kVA			2ks
- NN istiace skrine	pilierové SR		10ks
- Demontáž vodiča AlFe, do 70mm2		do	100m
- Demontáž stĺpa VN			1ks
- Demontáž VN odpínača			1ks
- Demontáž trafostanice 1 stĺpovej, bez uzemnenia			1ks

SO 01 – VN káblové vedenia

Napäťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

V normálnej prevádzke: krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah.

Pri poruche: zemnením.

Prostredie: podľa protokolu o určených vonkajších vplyvoch (príloha).

Uzemnenie: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC :7/2012 + OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, STN EN 50522 :8/2011

Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

Navrhovaná nová TS č.2 - bude pripojená zo vzdušného VN vedenia č. 214 cez exist. zvislý ÚV33/214-467 a nový (vymenený) VN kábel, umiestnený v existujúcom koridore. Miesto pripojenia bude podporný bod č.15 v súčasnosti VN prípojka TS 56-01. Od napojenia vedenie povedie v existujúcom koridore kde bude VN vedenie nahradené novým káblom s väčším prierezom. Od exist. TS 56-01 začne novo navrhované VN vedenie, pokračuje do TS č.2 a ďalej popri komunikáciách, obecných parcelách bude napájať TS č.1. Z TS č.1 bude VN vedenie pokračovať do exist. TS 56-11, kde sa napojí na existujúce VN káblové vedenie priamymi spojkami VN. VN vedenie bude prevedené káblami 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 o celkovej dĺžke 1300m.

VN káble vo voľnom teréne budú uložené v hĺbke 100cm v pieskovom lôžku krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácií a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV □ 160mm, v hĺbke minimálne 100cm pod povrchom.

Križovania a súběhy asfaltových komunikácií sa prevedú podtláčením (bez zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 200 v minimálnej hĺbke 120cm pod telesom cesty.

Nové káblové VN vedenia zasahujú a križujú:

asfaltovú štátnu cestu I/2, miestnu cestu na ulici Cintorínska, cestu na ulici Svätoplukova, cestu na ulici Námestie oslobodenia. Križovanie sa prevedie podtlakom v minimálnej hĺbke 1,2m pod komunikáciou s použitím chráničiek PE 200 (bez zásahu do cestného telesa).

Montážne, štartovacie jamy pre riadené podtláčenie budú na ulici Cintorínska umiestnené v telese komunikácie – asfaltovej ploche (momentálne slúžiacej ako odstavňá plocha ohraničená zátarasami).

Podrobné riešenie križovania je spracované vo výkresovej časti tejto PD.

Vymieňané VN káblové vedenie do TS č.2 bude križovať komunikáciu tretej triedy III/1140:

III/1140 v smere, úsek 3442A28500_3442A28600, okres Senica, úsekové: 607m, kilometrovnikové: 2,064 km.

Montážne, štartovacie jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie - tretej triedy III/1140 v zelenom páse.

Nové VN káblové vedenie z TS č.2 do TS č.1 a do TS56-11 bude križovať miestne komunikácie na ulici Cintorínska, Svätoplukova, Námestie slobody.

Úložný optický kábel (ÚOK) v HDPE chráničke - do trasy navrhovaných VN káblových vedení bude pripoložená chránička HDPE integral Ø 40mm. Celková dĺžka 1310m. Rúrka bude uložená vo voľnom teréne v pieskovom lôžku pripoložená ku VN káblom. Pri križovaniach a podtlakoch budú uložené do samostatných chráničiek FXKV 110, resp. PE 110. V mieste exist. TS 56-01 sa HDPE chráničky spoja (existujúca s novou). Optochránička bude v celej trase označená markerom (Smart Marker SM1500-Komplex) každých 50m (v zastavanej časti) až 200m (na poľnohospodárskej pôde), v mieste spojky HDPE chráničky, v mieste prechodu cez komunikácie, koncových bodoch a pri zmene smeru v každom oblúku (začiatok, stred a koniec).

SO 02 – NN káblové vedenie

Napätová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

STN 33 2000-4-41 :3/2019 +ZA11 :3/2019 +ZA12 :1/2020 +*O1 :4/2020

411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

411.2 Požiadavky na základnú ochranu

Príloha A

A.1 – Základná izolácia živých častí

A.2 – Zábrany alebo kryty

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Uzemnenie: STN 33 2000-5-54 :8/2012 + O*1 :7/2014 + ZA11 : 2/2018

Ochranné pásmo: NN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

Z novej TS č.1 sa zrealizuje päť káblových NN vývodov, ktoré budú vyhotovené káblami NAYY-J 4x240 vedenými popri miestnych komunikáciách.

Vývod č. 1,2 – vedený po Cintorínskej smerom ku križovatke s družstevnou ulicou k exist. PB č.214, kde bude ukončený v istiacej skrini SR č.1- z ktorej sa napoja okolité rozvody.

Vývody č.3 – vedený súbežne s vývodom 1,2 po cintorínskej a následne v súbehu so štátnou cestou I/2 až k PB č.222.

Vývod č. 4 – vedený súbežne s vývodom 1,2 po cintorínskej a následne v súbehu so štátnou cestou I/2 až po odbočenie do „novej“ ulice k PB č.180 kde bude pripojený do skrine SR č.3. Do skriň SR č.4-9 budú presmerované odbery po zdemontovanom vzdušnom vedení.

Vývod č. 5 – vedený po Cintorínskej ulici smerom k cintorínu a ukončí sa na existujúcom PB č.211 NN vzdušnej siete.

Z existujúcej TS0056-003 sa vyvedie jeden zemný NN káblový vývod káblom NAYY-J 4x240. Kábel bude umiestnený v súbehu s miestnou komunikáciou na ulici Štúrova, kde sa vyvedie na PB č.153 a ukončí na PB č.156.

Z novej TS č.2 sa zrealizujú dva káblové NN vývody, ktoré budú vyhotovené káblami NAYY-J 4x240 vedenými ostatnými plochami.

Vývod č.1 a č.2 – vedený k PB č.22.

Káble vo voľnom teréne budú uložené v hĺbke 70cm v pieskovom lôžku krytým plastovými doskami a výstražnou fóliou. Pri križovaní podzemných inžinierskych sietí, komunikácii a vjazdov na pozemky bude kábel uložený v ochrannej rúre FXKV Ø 160mm.

Križovania asfaltových komunikácií sa prevedú podtláčením (bez zásahu do cestného telesa) chráničiek PE 160 v minimálnej hĺbke 120cm pod telesom cesty. Montážne jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie.

Montážne, štartovacie jamy budú umiestnené mimo telesa komunikácie - cesty I/2 v zelenom páse

SO 03 – Demontáže

Po vybudovaní nového káblového VN vedenia sa zdemontuje časť existujúceho VN vzdušného vedenia VN467 od JB 39/467 po TS 56-11 respektíve TS 56-05.

Vedenie je prevedené vodičmi 3 x AIFe 42/7 o dĺžke 870m na betónových stĺpoch (10ks, č40-č49).

PS-01 – navrhovaná kiosková transformačná stanica

Predmetom PS-01 sú dve nové voľne stojace betónové kioskové transformačné stanice s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1x400kVA a NN rozvádzačom s 10-tími NN vývodmi.

Trafostanica č.1 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 2147/2 k.ú. Sekule na ulici Cintorínska. TS bude prístupná z miestnej komunikácie. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.5.

Trafostanica č.2 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 6 k.ú. Sekule na ulici Námestie oslobodenia. TS bude prístupná z cesty tretej triedy č.1140. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.6.

K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány :

- Okresný úrad pozemkový a lesný Senica - bez pripomienok
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici – bez pripomienky
- BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
- SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
- Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – s podmienkami
- Okresný úrad životného prostredia Senica , Vajanského 17, Senica – s podmienkami
- Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica –bez podmienok
- Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica – s podmienkami
- Okresný úrad Trnava , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Trnava – s podmienkami
- TSK, Odbor dopravnej politiky, Trnava - s podmienkami
- SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava - s podmienkami
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – s podmienkami
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – s podmienkami
- SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky – s podmienkami
- ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) – s podmienkami
- OTNS, a.s., Bratislava- s podmienkami
- NASES, Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava- bez pripomienok
- Obec Sekule – bez podmienok

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** pod. č. 38719/2021/BK zo dňa 31.08.2021.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s., Bratislava** , ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0695/2021/Mo zo dňa 31.08.2021.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** zn. CD 96464/2021 zo dňa 26.11.2021.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie SENICA** , č. OU-SE-OSZP- 2021/009787-002 zo dňa 10.08.2021 , OU-SE-OSZP-2021/009778-002 zo dňa 11.08.2021 , OU-SE-OSZP-2021/009914-002 zo dňa 10.09.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor** , č. OU-SE-PLO-2021/010893-002 zo dňa 16.09.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** , Senica č. OU-SE-OCDPK- 2021/010252-002 zo dňa 04.10.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií** , Trnava č. OU-TT-OCDPK- 2021/023682-002 zo dňa 20.09.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **TSK, Odbor dopravnej politiky, Trnava** č. 13769/2021/OI-2 zo dňa 19.08.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava** č. 05878/2021/SÚCTI-2/7284 zo dňa 19.09.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **OR HaZz v Senici, ORHZ-SEI – 375-001/2021** zo dňa 23.09.2021.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** č. 6612135204 zo dňa 24.11.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) č. BA-3726/2020** zo dňa 06.11.2022 .

Rešpektovať podmienky v rozhodnutí **KPÚ Trnava** č. KPUTT-2021/17262-2/69214/Je zo dňa 23.08.2021 .

Rešpektovať podmienky v rozhodnutí **SVP, š.p. Bratislava** č. CS SVP OZ BA -2202/2021/2 zo dňa 18.08.2021 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **OTNS, a.s., Bratislava** č. 3627/2021 zo dňa 23.09.2021.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

O d ô v o d n e n i e :

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava podala dňa 11.08..2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „TT21251- SA Sekule Cintorínska, VNK, TS, NNK, NNV“ ako líniová stavba v katastrálnom území Sekule. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 20.01.2022 a ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo zvolané na deň 10.02.2022. Existujúce energetické zariadenie je v nevyhovujúcom stave. Je potrebné vybudovanie distribučných transformačných staníc, rozvodov 1kV a 22kV prípojky. Z prevádzkových dôvodov je tiež nutné rekonštruovať NN sieť a upraviť sieť VN v katastri Sekule. NN vzdušné vedenie prevedené holými vodičmi je zastaralé. Nové VN káblové prípojky káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240 v dĺžke spolu 1470m pre dve nové kioskové TS a jednu existujúcu – nie v majetku ZSD. Nová VN káblová prípojka exist. TS 56-011 z dôvodu budúcej demontáže vzdušnej VN linky 214. V trase nových VN káblov v zemi sa pripoľoží aj chránička HDPE pre budúcu komunikáciu TS po optickej sieti. Navrhovaný je aj nový NN káblový distribučný rozvod v zemi, spolu dĺžka cca 1000m, 10 kusov pilierových distribučných NN skriň. Demontáž vzdušného VN vedenia dĺžky 870m s jedenástimi stĺpmi spolu s úsekovým odpínačom a 1-stĺpovú TS 56-5. Demontáž NN vzdušných vedení. Predmetom PS-01 sú dve nové voľne stojace betónové kioskové transformačné stanice s vnútorným ovládaním s výzbrojou VN a NN typu Elektro Haramia EH6 o výkone 1x400kVA a NN rozvádzačom s 10-timi NN vývodmi. Trafostanica č.1 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 2147/2 k.ú. Sekule na ulici Cintorínska. TS bude prístupná z miestnej komunikácie. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.5. Trafostanica č.2 bude osadená na odkúpenom pozemku vyčleneného z parc. č. 6 k.ú. Sekule na ulici Námestie oslobodenia. TS bude prístupná z cesty tretej triedy č.1140. Pohľady, pôdorys a umiestnenie TS sú na výkrese č.6. K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány a ich podmienky sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Predloženú dokumentáciu na hore uvedenú stavbu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ján Baránek- Západoslovenská distribučná, a.s. Tím projektov. Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa §37 stavebného zákona umiestnenie stavieb zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39, § 39a, § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané dotknutými organizáciami a orgánmi sú zakotvené v rozhodnutí. Podmienky dané vo vyjadreniach treba rešpektovať a zohľadniť v ďalšom stupni dokumentácie.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 300.-€


Mgr. Adrian Krajčír
starosta obce



Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. / stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce / mesta/.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. Ing. Ján Baránek, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
3. Ing. arch. Jozef Jurek , Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
4. Ján Hrica, Sekule č. 626
5. UNIMA SK, s.r.o., Sokolská č. 199, Závod
6. Obec Sekule – 2x

Na vedomie:

7. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48
8. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
9. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica
10. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
11. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Senici
12. Západoslovenská Distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
14. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, Bratislava
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
16. SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava
17. TTSK, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
18. Okresný úrad Trnava , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Trnava
19. SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky – s podmienkami
20. ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) – s podmienkami
21. OTNS, a.s., Bratislava- s podmienkami
22. Spis