

Obec Sekule

908 80 Sekule č. 570

Č. j. SOÚ – 962/2024 - PLA
Vybavuje : Ing. Planka Ľ.
Č.t.034/6512642
lubomir.planka@senica.sk

V Senici dňa, 25.05.2024

Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518**
v zastúpení spoločnosťou **LIV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401**
podala dňa 02.04.2024 žiadosť o povolenie stavby „**SA _ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK**“ ako líniovej stavby
v katastrálnom území **Sekule** .

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Sekule pod, č. SOÚ – 1514/2023- PLA dňa 18.12.2023.

Obec Sekule, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § § 37, 62 a 63 stavebného zákona v rozhodol takto:

Stavba „**SA _ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK**“ ako líniovej stavby v katastrálnom území **Sekule** .
sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

1. Identifikačné údaje stavby a investora

| | |
|---------------------------|--|
| | SA _ Sekule pri PD, VNK,TS,NNK |
| Objekty : | SO 01 – VN rozvody |
| | SO 02 – NN rozvody |
| | SO 03 – Úprava oplotenía |
| | PS 01 – Transformačná stanica |
| 1.2. Miesto stavby: | Sekule |
| 1.3. Okres: | Senica |
| 1.4. Kraj: | Trnavský |
| 1.5. Odvetvie: | Energetika - výroba a rozvod elektrickej energie |
| 1.6. Druh stavby: | Líniová stavba |
| 1.7. Investor : | Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava |
| 1.8. Projektant : | Ing. Dušan Držik, LIV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, Bratislava |
| Termín začatia stavby : | rok 2024 |
| Termín ukončenia stavby : | rok 2025 |

Druh a účel stavby :

Stavba sa nachádza v obci Sekule, k.ú Sekule, na parcelách podľa súpisu dotknutých pozemkov. V lokalite sa nachádzajú NN a VN vzdušné vedenia.

V rámci projektu navrhujeme vybudovanie novej kioskovej TS na verejne prístupnom mieste a demontáž VN prípojky pre pôvodnú TS (bude zrealizovaná nová prípojka z navrh. kiosk. TS). Trasa VN a NN vedenia je vedená prioritne vo voľnom teréne, resp. v zeleni. Miestnu asfaltovú komunikáciu navrhujeme križovať riadeným pretláčaním.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY

Projektové kapacity :

| | | |
|--|----------------------|-------|
| - VN káblové vedenie | 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 | 35 m |
| - VN káblové vedenie | 3 x NA2XS(F)2Y 1x95 | 55 m |
| - NN káblové vedenie | NAYY-J 4x240 | 115 m |
| - Rozpojovacia a Istitlaca skriňa VRIS1+K | | 2 ks |
| - Navrhovaná transformačná stanica typ EH4 | | 1 ks |

EXISTUJÚCI STAV

V riešenej obci sa nachádza pôvodná odberateľská TS 0056-002, ktorá napája cca. 95 odberateľov ZSD. Táto TS je vo vyhotovení 2,5 stĺpová s NN rozvádzačom umiestneným v samostatnom objekte. Transformátor je o výkone 630 kVA, je v majetku ZSD a je pripojený vzdušnou VN prípojkou v dĺžke 25m. Dôvodom výmeny TS je sťažena údržba a manipulácia pretože sa nachádza na súkromnom pozemku.

SO 01 -VN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú kioskovú TS PSOI a zároveň vybudovanie novej káblovej prípojky pre exist. TS č. 0056-002 namiesto demontovanej vzdušnej prípojky.

VN káblové vedenie bude začínať na exist. dvojitom betónovom PB č.22 (podporný bod súčasťou nadväzujúcej investičnej požiadavky pod označením L 13.0408.21.009) - linky č.214467, na ktorom sa zrealizuje prechod vedenia do kábla. Na exist. PB č.22 sa osadí úsekový odpínač s VN obmedzovačom prepätia a káblová konzola. Na danom PB sa tak v konečnom dôsledku budú nachádzať 2 úsekové odpínače v súvislosti s nadväzujúcou IP. Káblová trasa bude vedená v zeleni pred plotom a zaústená do navrh. TS. Asfaltová plocha pred bránou do areálu bude križovaná pretláčaním a káblové vedenie bude zatiahnuté do chráničiek.

VN káblový rozvod pre napojenie novej TS PSOI navrhujeme realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm², riešená dĺžka novej trasy je 35m.

V trase a koridore káblového vedenia — v spoločnej ryhe s VN káblovým vedením je navrhované uloženie trubky HDPE40 — červená farba s označením ZSDIS.

HDPE trubky budú v zemi zaslepené, na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery. Celková dĺžka trasy HDPE trubky je 35m.

Z VN rozvádzača novej TS (pole č.2) bude vyhotovená nová prípojka pre exist. odberateľskú TS 0056-002 káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x95mm², riešená dĺžka trasy rozvodu je 55m. Káblová trasa bude vedená v zeleni popri plote, pri PB č.22 odbočí v trase demont. VN prípojky k TS, ktorú bude napájať. Asfaltová plocha pred bránou do areálu bude križovaná pretláčaním a káblové vedenie bude zatiahnuté do chráničiek.

Káble budú uložené v zelenom páske, v ryhe 120x75 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s platnými STN.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytyčené. Pred realizáciou je nevyhnutné vytyčiť všetky dotknuté inžinierske siete. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

Cesta III. Triedy

Navrhované VN káblové vedenie je trasované v súběhu a v ochrannom pásme cesty III. triedy č. 1 140 v úseku odbočenia na miestnu obslužnú komunikáciu pre vjazd do areálu.

Navrhované káblové VN vedenie je v súběhu s cestou III. triedy v rámci ochranného pásma:

- súběh v úseku 2,766 km

STL plynovod

Trasa VN a NN vedenia je navrhovaná v najužšom mieste v min. vzdialenosti 2m od existujúceho STL plynovodu. Priebeh existujúceho STL plynovodu bol vytyčený v situačnom výkrese. Minimálna odstupová vzdialenosť STL plynovodu s novými VN a NN vedeniami je podľa STN predpisov určená na 0,6m pri uložení VN a NN vedení do chráničiek v zmysle platných STN.

Demontáž VN

Po zrealizovaní nového VN prívodu pre navrh. kiosk. TS sa existujúca VN prípojka pre pôvodnú TS 0056-002 vyhotovenú lanami AIFe 3x42/7 zdemontuje vrátane 1x podperného bodu spolu s exist. úsekovým odpínačom č.34/214-467. Jedná sa o úsek dĺžky 25m. O technickom stave a prípadnom opätovnom využití zdemontovaného (JO rozhodne vlastník distrib. vedenia).

4.3 SO 02 - NN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je vyvedenie 2 vetiev zemného káblového NN distribučného rozvodu z novej TS pre zapojenie do exist. NN siete. Z navrhovanej kioskovej transformačnej stanice sa vyvedú nové NN káble v smere:

Smer č. 1 – 1x NN kábel NAYY-J 4x240 smer nová VRIS1+k č.1, na navrh. PB. č.42/A.

Smer č.2 - 1x NN kábel NAYY-J 4x240 smer nová VRIS1+k č.2, na navrh. PB. č.45.

Zvyšné 6 vývodové polia sa ponechajú ako rezervné.

Káblová trasa pre NN vývod č.1 a č.2 bude vedená v súběhu s trasou VN vedenia od navrh. kioskovej TS prvých 10m v zeleni, následne trasa vetvy č.2 sa odkloní smerom k PB č.45, prekríži je asfaltovú miestnu komunikáciu, kde bude NN kábel uložený v chráničke 0160mm. Ďalej vedený v zeleni bude križovať exist. SLP vedenie a VN vedenie až po vyústenie na PB č.45 v novej VRIS1+K č.2. Vývod č.1 sa odkloní od VN trasy až za vjazdom do areálu kde vedený pozdĺž exist. oplotenia a v súběhu s exist. SLP rozvodom sa ukončí na navrh. PB č.42/A a zaústi sa do novej VRIS1+K č.1 .

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súběhy s ostatnými inžinierskymi sieťami budú v súlade s platnými STN.

Uzemňovače vodiča PEN sú vyhotovené páskou FeZn 30/4mm s dĺžkou podľa protokolu o meraní a výpočte zemniča. PEN vodič NN vzdušného vedenia bude so zemniacou páskou prepojený káblom FeZn 8mm ukončeným na skúšobnej svorke SR03. Zemniaci pás FeZn bude od zeme do výšky 1 chránený drevenou ochrannou lištou.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

Demontáž NN

Po zrealizovaní nových NN vetiev a napojení na exist. vzdušné NN vedenia sa na PB č.43 demontujú skrine VRIS č.56-4 a 56-4A, vzdušné vedenia ostávajú aj naďalej rozpojené.

SO 03 - ÚPRAVA OPLOTENIA

V súvislosti s umiestnením kioskovej TS je nutná úprava existujúceho oplotenia na dotknutom pozemku.

Bližšia špecifikácia pre úpravu oplotenia bude predmetom ďalšieho stupňa PD.

TS 01 - TRANSFORMAČNÁ STANICA

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH4 (KKKT), do ktorej bude zaistené VN prívodné káblové vedenie z exist. VN vzdušného vedenia č.214-467. ZVN rozvážača bude lx vyvedený vývod pre napájanie exist. TS 0056-002. Z navrhovaného NN rozvážača TS budú vyvedené 2 zemné káblové vývody pre napájanie exist. NN vzdušných rozvodov. 6x vývodové polia NN rozvážača ostanú ako rezervné.

Situovanie trafostanice

Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na pozemku podľa výkresovej časti dokumentácie. Prístup k nej bude zabezpečený z príľahlej miestnej komunikácie.

K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány :

- Okresný úrad pozemkový a lesný Senica - bez pripomienky
- BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava – s podmienkami
- SPP – distribúcia a.s., Bratislava - s podmienkami
- Západoslovenská energetika , a.s., Čulenova 6, Bratislava – s podmienkami
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava – s podmienkami
- Okresný úrad životného prostredia Senica , Vajanského 17, Senica – s podmienkami
- Okresný úrad Senica , odbor krízového riadenia , Senica –bez podmienok
- Okresný úrad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica – s podmienkami
- SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava - s podmienkami
- TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava – s podmienkami
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica – bez pripomienok
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – s podmienkami
- SVP,š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky – bez pripomienok
- ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovský spol. s.r.o., Piešťany) – bez pripomienok
- OTNS, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- Energotel, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- UPC Broadband Slovakia, a.s., Bratislava- bez pripomienok
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Sitel, s.r.o., Košice- bez pripomienok
- Transpetrol, a.s., Bratislava - bez pripomienok
- Eustream, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
- Štátna geologický ústa Dioníza Štúra, Bratislava - bez pripomienok
- Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava- bez pripomienok
- Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, Bratislava- bez pripomienok
- Obec Sekule – s podmienkami
- Hydrometeorologie,š.p., Bratislava – bez pripomienok

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** pod. č. 46764/2023/DJ zo dňa 12.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s., Bratislava** , ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0315/2023/Mo zo dňa 16.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** zn. CD 20159/2023 zo dňa 13.06.2023.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie SENICA** , č. OU-SE-OSZP- 2023/009751-002 zo dňa 12.06.2023 , OU-SE-OSZP-2023/009769-002 zo dňa

31.05.2023 , OU-SE-OSZP-2023/009741-002 zo dňa 28.06.2023 a OU-SE-OSZP-2023/004713-002 zo dňa 08.02.2024 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica**, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií , Senica č. OU-SE-OCDPK- 2023/009850-002 zo dňa 23.06.2023 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava** č. 06519/2023/SÚCTt-2/4134 zo dňa 03.07.2023 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **TTSK**, Odbor dopravnej politiky, Trnava č. 09104/2023/OI-2 zo dňa 26.06.2023 .

Rešpektovať stanovisko vo vyjadrení **OR HaZz v Senici**, ORHZ-SE-2024/000066-002 zo dňa 05.03.2024.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** č. 6612406139 zo dňa 29.02.2024 .

Rešpektovať podmienky v stanovisku **KPÚ Trnava** č. KPUTT-2023/4-216/45596/SL zo dňa 06.06.2023 .

Rešpektovať podmienky stanoviska **Obce Sekule** č. 1096/2023 zo dňa 12.07.2023 a výpis z uznesenie č. 88/2023 zo dňa 19.07.2023 .

Odôvodnenie :

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava podala dňa 02.04.2024 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu „SA_Sekule pri PD, VNK,TS,NNK “ „ako líniová stavba v katastrálnom území Sekule. Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám dňa 08.04.2024 v súlade s § 61 a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom úrade v úradných dňoch. Stavba sa nachádza v obci Sekule, k.ú Sekule, na parcelách podľa súpisu dotknutých pozemkov. V lokalite sa nachádzajú NN a VN vzdušné vedenia. V rámci projektu navrhujeme vybudovanie novej kioskovej TS na verejne prístupnom mieste a demontáž VN prípojky pre pôvodnú TS (bude zrealizovaná nová prípojka z návrh. kiosk. TS). Trasa VN a NN vedenia je vedená prioritne vo voľnom teréne, resp. v zeleni. Miestnu asfaltovú komunikáciu navrhujeme križovať riadeným pretláčaním. Predloženú dokumentáciu na hore uvedenú stavbu vypracoval zodpovedný projektant Ing. Dušan Držik, LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, Bratislava . Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovisk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému a stavebnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné stavebné povolenie vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané vo vyjadreniach pre vydanie územného a stavebného povolenia treba v plnom rozsahu rešpektovať.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne stavať do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, cestou tunajšieho úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 200.-€



Mgr. Adrian Krajčír
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Obce Sekule.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Ing. Martin Perniš, Donská 60, Bratislava IV – mestská časť Záhorská Bystrica
4. Obec Sekule 2x
5. Ing. Dušan Držík, Liv – EPI , s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

Na vedomie:

6. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48
7. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
8. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica
9. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
10. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Senici
11. Západoslovenská Distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
12. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
13. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, Bratislava
14. SÚC TTSK, Bulharská 39, Trnava - s podmienkami
15. TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava
16. Spis

